

**ECHIPA ACCES LA RETEA SIBIU**

Nr. înregistrare 260397/17.10.2017

Delgaz Grid SA

Echipa Acces la Retea Sibiu

Stadionului, 83-85

Medias

[www.delgaz-grid.ro](http://www.delgaz-grid.ro)

**CĂTRE,**

**COMUNA BLAJEL**

Str.TUDOR VLADIMIRESCU nr.70

Localitatea MEDIAS

Judetul SIBIU

**Ardelean Vasilica Adriana**

T +40-745 260 185

F +40-269 845 597

[vasilica.ardelean@delgaz-grid.ro](mailto:vasilica.ardelean@delgaz-grid.ro)

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 260397/29.09.2017, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**„REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN PAUCEA”**

Localitatea PAUCEA, str., nr.174A, jud.SIBIU

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite:

***AVIZ FAVORABIL***

**Cu îndeplinirea obligatorie, de către beneficiar, a condițiilor de mai jos:**

**A. Condiții tehnice:**

1. In cazul in care lucrarea de mai sus implică intervenții sau modificări în alimentarea cu gaze naturale a imobilului, se va depune solicitare pentru obținerea unui Acord de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale în vederea reproiectării instalației de utilizare.
2. Se va întocmi o documentație tehnică (proiect) în baza Acordului de acces obținut – care se va aviza de către un verificator MDRT.
3. Proiectarea și execuția se vor face cu firmă agreată ANRE cu respectarea prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale N.T.P.E.E-2008.
4. Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalațiilor de utilizare în elemente de construcție (pereti, planșee, pardoseli etc.) conf.art. 8.28 alin.1 din N.T.P.E.E-2008.
5. La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale N.T.P.E.E-2008.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare,

Președintele Consiliului de Administrație  
Frank Hajdinjak

Diretori Generali  
Ferenc Csulak DG  
Petre Radu (adj.)  
Carmen Teona Oltean (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vârsat:  
773.257.777,5 RON

cabluri electrice,telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșele subsolurilor clădirilor (conf.art.6.36 alin.1 din NTPEE-2008)

6.Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de orice natură, în zona de protecție a rețelelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale N.T.P.E.E-2008 art.3.7; 3.8;3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.17; 6.24; 6.34; 6.36 alin 1; 8.28, respectiv tabel 1;

7. Construcțiile sau instalațiile subterane, care se realizează ulterior rețelelor de distribuție sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul acestora, se montează la cel puțin la distanța minimă admisă, conform tabelului 1:

**Tabel 1- Distanțe de securitate între conductele (retelele de distribuție/instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalatii:**

Nr. Crt.	Instalația,construcția sau obstacolul	Distanță minimă de la conducta de gaze din PE, în m:			Distanță minimă de la conducta de gaze din OL, în m:		
		PJ	PR	PM	PJ	PR	PM
1.	Clădiri fără subsoluri	0,5	0,5	1,0	1,5	1,5	2,0
2.	Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0
3.	Stâlpi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Distanțele se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane.

8. Săpăturile din preajma retelei de distribuție gaze naturale, presiune redusă existentă, se vor executa numai manual și se vor face cu mare atenție pentru a se evita deteriorarea de orice natura a acesteia.

9. La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale N.T.P.E.E-2008.

## B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz-Grid SA la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz-Grid SA - Centru Exploatare Sibiu.

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,3-1,0 m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz-Grid SA, la telefon: **0800-800.928 și 0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz-Grid SA, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatațe.

*Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz-Grid SA, izolație care n-a fost refacută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz-Grid SA, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.*

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz-Grid SA – Centru Exploatare Sibiu, beneficiarul va suporta contravalorearea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înalțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, de asemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

**DELGAZ**  
*grid*

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz-Grid SA, Centru Exploatare Sibiu asupra datei la care e programată recepția.
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 18.10.2018(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism.Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.  
În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus,avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Badiu Lucica  
Coordonatoră de Afaceri Comerciale  
Societatea Comercială "Acces la Retea"



ing.Ardelean Vasilica Adriana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ardelean Vasilica Adriana".

